

○平成29年度浄水汚泥測定結果

採取年月日		測定結果			検査機関	
		ヨウ素 131	セシウム 134	セシウム 137		
平成29年	4月	14日	不検出 (9.6 ベクレル/キログラム未満)	不検出 (9.4 ベクレル/キログラム未満)	37 ベクレル/キログラム	東北緑化環境保全株式会社
	5月	12日	不検出 (6.5 ベクレル/キログラム未満)	不検出 (8.3 ベクレル/キログラム未満)	25 ベクレル/キログラム	東北緑化環境保全株式会社
	6月	23日	不検出 (7.1 ベクレル/キログラム未満)	不検出 (9.6 ベクレル/キログラム未満)	35 ベクレル/キログラム	東北緑化環境保全株式会社
	※7月から12月まで浄水汚泥放射能検査一時休止(排水処理施設更新事業に伴うもの)					
平成30年	1月	11日	不検出 (8.1 ベクレル/キログラム未満)	不検出 (9.4 ベクレル/キログラム未満)	19 ベクレル/キログラム	東北緑化環境保全株式会社
	2月	8日	不検出 (8.5 ベクレル/キログラム未満)	不検出 (7.3 ベクレル/キログラム未満)	22 ベクレル/キログラム	東北緑化環境保全株式会社
	3月	8日	不検出 (8.6 ベクレル/キログラム未満)	不検出 (9.3 ベクレル/キログラム未満)	18 ベクレル/キログラム	東北緑化環境保全株式会社