

学校施設のコンクリートブロック塀について

1. 緊急点検概要

平成30年6月18日に大阪府北部を震源とする地震によりコンクリートブロック塀が倒壊し、小学生女児が死亡する事故が発生した。この事故を受け安全確保を図るため、小中学校敷地と周辺、及び通学路のコンクリートブロック塀等の緊急点検を行った。

2. 市内小中学校施設、生涯教育施設等の公共施設の緊急点検調査・撤去

小学校	中学校	生涯学習施設	生涯スポーツ施設
7	5	公民館・エスパ・美術館	体育館・プール

【点検・調査結果】

- ・小学校敷地内、プールに設置されているブロック塀で不適格個所が2箇所、一部損傷亀裂が確認された塀が1箇所、計3か所あることが判明。各校字順次撤去工事（7月18日終了）を行った。
- ・生涯学習施設及び生涯スポーツ施設については異常なし。

3. 撤去の状況

【第三小学校】

撤去前



撤去後



【第三中学校】

撤去前



撤去後



【月見ヶ丘小学校】

撤去前



撤去後



問い合わせ先

塩竈市教育部教育総務課総務係 扇谷

電話：362-7744