

耐震診断結果公表  
要緊急安全確認大規模建築物

○学校(小学校, 中学校)

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	塩竈市立第一小学校	塩竈市泉ヶ岡1-1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001)	Is/Iso= 1.06 C <sub>TU</sub> S <sub>D</sub> = 0.73			Iso=0.7
2	塩竈市立第二小学校	塩竈市小松崎10-1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001)	Is/Iso= 1.07 C <sub>TU</sub> S <sub>D</sub> = 0.82			Iso=0.7
3	塩竈市立第三小学校	塩竈市花立町15-1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001)	Is/Iso= 1.11 C <sub>TU</sub> S <sub>D</sub> = 0.79			Iso=0.7
4	塩竈市立杉の入小学校	塩竈市杉の入一丁目19-1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001)	Is/Iso= 1.07 C <sub>TU</sub> S <sub>D</sub> = 0.77			Iso=0.7
5	塩竈市立玉川小学校	塩竈市玉川二丁目9-1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001)	Is/Iso= 1.00 C <sub>TU</sub> S <sub>D</sub> = 0.76			Iso=0.7
6	塩竈市立第二中学校	塩竈市楓町二丁目10-1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001)	Is/Iso= 1.00 C <sub>TU</sub> S <sub>D</sub> = 0.71			Iso=0.7
7	塩竈市立玉川中学校	塩竈市権現堂19-1	学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001)	Is/Iso= 1.01 C <sub>TU</sub> S <sub>D</sub> = 0.72			Iso=0.7

○ホテル, 旅館

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	ホテルグランドパレス塩釜	塩竈市尾島町3-5	ホテル	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001)	Is/Iso= 0.55 C <sub>TU</sub> S <sub>D</sub> = 0.33	改修設計 改修工事	平成30年度 検討中	