


位置図(管撤去)


S=FREE



普通鉄管
ダクタイル鉄管 (A形・K形1種) D= 100~150 L=395.700m
D= 75 L= 23.400m


平面図(管撤去)

S=1:500




標準土工図(管撤去)

S=1:20




標準横断面図(管撤去)

S=1:50



| | | |
|------|------------------------------------|---------|
| 事業名 | 第7次配水管整備事業 | 令和7年度施工 |
| 工事名 | 令7-単 錦町配水管布設工事に伴う 既設管撤去及び舗装復旧工事 | |
| 工事場所 | 塩竈市 錦町 地内 | |
| 図名 | 【管撤去】平面図・標準横断面図・標準土工図 | |
| 縮尺 | 図示 | 位置 |
| 欄長 | 係長 | 審査 |
| | | 設計 |
| | | 図番 |


平面图(舗装本復旧)
S=1:500



土留工標準図(参考)
S=1:25


軽量鋼矢板建込工

平面図




H ≤ 2.0m

断面図



H ≤ 3.5m

断面図



軽量鋼矢板標準支保工

| 掘削深 (m) | 軽量金属支保工段数 | |
|------------|-----------|------|
| | H1 | H2 |
| 1.50mまで | 0.50m | — m |
| 2.00mまで | 1.00 | — m |
| 2.50mまで | 1.00 | 2.00 |
| 3.00mまで | 1.00 | 2.00 |
| 3.50mまで | 1.00 | 2.00 |

| | | |
|------|------------------------------------|---------|
| 事業名 | 第7次配水管整備事業 | 令和7年度施工 |
| 工事名 | 令7-単 錦町配水管布設工事に伴う 既設管撤去及び補装復旧工事 | |
| 工事場所 | 塩竈市 錦町 地内 | |
| 図名 | 土留工標準図(参考) | |
| 縮尺 | 図示 | 位置 |
| 課長 | 係長 | 審査 |
| | | 設計 |
| | | 図番 |